

RAPPORT D'ANALYSE

 Rapport d'analyse Page 1 / 3
 Edité le : 09/07/2026

MAIRIE D'ONTEX (GRAND LAC)

73310 ONTEX

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	SLA26-17040	Analyse demandée par :	ARS DT de SAVOIE
Identification échantillon :	SLA2607-8750-1		
Doc Adm Client (1) :	ARS73		
UGE (1) :	1050 - COMM D'AGGLO GRAND LAC		
Nom de l'exploitant (1) :	GRAND LAC		
Nom de l'installation (1) :	ONTEX CHEF-LIEU	Type (1) : UDI	Code (1) : 001657
PSV (1) :	0000001763		
Point de surveillance (1) :	CHEF-LIEU ONTEX		
Localisation exacte :	évier mairie		
Département / Commune (1) :	73 / ONTEX		
Nature (1) :	Eau de distribution		
Type d'eau (1) :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Motif du prélèvement (1) :	CP	Type de visite (1) : BB	Type Analyse (1) : CNP
Réception :	Réception au laboratoire le 06/07/2026 à 15h17		
Prélèvement :	Prélevé le 06/07/2026 à 12h56		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - DELEPAUX Lilas		
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de Début d'analyse 06/07/2026 15:36

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Oui	-	Relevé terrain				
Désinfection du point de prélèvement	Aucun	-	Relevé terrain				
Prélèvement au 1er jet	Oui	-	Relevé terrain				
Type de robinet	Mitigeur	-	Relevé terrain				
Analyses physicochimiques							
Métaux							
Cuivre total	0.623	mg/l Cu	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2	2	1 #	
Nickel total	< 1	µg/l Ni	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2	20	#	

.../...

SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 2 / 3

Edité le : 09/07/2026

Identification échantillon : SLA2607-8750-1

Destinataire : MAIRIE D'ONTEX (GRAND LAC)

Doc Adm Client (1) : ARS73

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Plomb total	< 0.2	µg/l Pb	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2	10		#

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7502, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Aucéanne MIRAMONT
Responsable production chimie



SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 09/07/2026

Identification échantillon : SLA2607-8750-1

Destinataire : MAIRIE D'ONTEX (GRAND LAC)

point prélevé

